


سازدانه‌وهی کاره‌کانی سیستمی میکانیکی و کاره‌بایی سیستمی ساردی و
گهرمی له‌گه‌ل سیستمی ئاوه‌پۆ له نه‌خوشخانه‌ی فریاکه‌وتنی پۆژئاوا

وینه‌یه‌ك له تهنده‌ره‌كه وهرده‌گیریت له به‌شی گریبه‌سته‌كان

گه‌رانه‌وه‌ی تهنده‌ر له ناو زهره‌فیک ده‌بیٔت، قه‌پات کرابیٔت و مۆریش کرابیٔت له لایه‌ن
کۆمپانیاکه

کۆتایی پێشکه‌ش کردنی تهنده‌ر واته گه‌رانه‌وه‌ی بۆ به‌شی گریبه‌سته‌كان له پۆژی
دوو شه‌ممه‌ پیکه‌وتی 2015/2/2 کاتژمێر 12 نیوه‌پۆ



كشف خاص لتشغيل والصيانة مستشفى الواريء الغربية/اربيل

المبلغ	السعر بالدينار	الكمية	الوحدة	التفاصيل	
			شهر	تجهيز العدة اللازمة والكادر الضروري لغرض تشغيل و صيانة مستشفى الطوارئ الغربية ولمدة سنة كاملة و تشمل جميع الاعمال (الصحية والميكانيكية والكهربائية والمنظومات الغازات الطبية و المولدات والبورصات الكهربائية والمصاعد) و الاجهزة الملحقة بها والموجودة في البناية بموجب الشروط المبينة ادناه .	1
				المبلغ الكلي /	

الشروط الواجب التزامها من قبل شركة صيانة مستشفى الطوارئ الغربية/اربيل

1- الصيانة والتشغيل :-

- 1 اجهزة التكييف المركزي والتي تشمل مكائن التبريد الرئيسية والمضخات التابعة لها و اجهزة السيطرة الرئيسية , و اجهزة التدفئة والمضخات التابعة لها وشبكة الانابيب التابعة للاجهزة .
- 2 مخازن التبريد و اجهزة التبريد التابعة لها .
- 3 المراحل والمبادلات الحرارية المربوطة بها .
- 4 مكائن توليد الطاقة الكهربائية (المولدات) التي تعمل بالديزل , خزانات الوقود والشبكة التابعة لها .
- 5 مضخات الدفع العالي والخزانات التابعة لها والشبكة التابعة لها من اجل الماء الرئيسي .
- 6 الخدمات الصحية والمضخات التابعة لها .
- 7 اجهزة اطفاء الحريق ونظام الانذار عن الحريق .
- 8 تشغيل وايقاف المراحل وكذلك تسيير وايقاف الاعمال الروتينية التي يتطلبها المرحل .
- 9 مراقبة حسن اداء نظام ازالة عسرة المياه (السوفتندر) واعادة حيويتها عن الضرورة و نظام RO .
- 10 مراقبة مياه الشرب (المياه الحارة) وخزاناتها ومضخاتها , وتسجيل القرارات اليومية مع القيام باعمال التنظيف والصيانة لها لكل ثلاثة اشهر .
- 11 التشغيل الدوري ومراقبة المولدات الخاصة بحالات الطوارئ وكذلك الات الشحن والبطاريات , ومراقبة منظومة المياه القدرة وحسن اداءها , واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد مقدار الاوكسجين والعوالق في المياه المصروفة الى المجارى , وتبديل قناني الاوكسجين والكورين , وفتح الانسدادات في منظومة مياه المجارى عند حصولها , وتبديل الخلاطات والحنفيات والقيام بكافة اعمال الصليح في المرافق الصحية .
- 12 مراقبة منظومة الغاز السائل وزيت الغاز (الديزل) المستعمل في المراحل والمولدات , وتبديل قناني الغاز , وتسجيل البيانات اليومية لمعرفة مستوى زيت الغاز (الديزل) في الخزانات .
- 13 تشغيل ومراقبة دافعات الهواء وساحبات الهواء وتسجيل البيانات المتعلقة بعملها وضمان حسن اداؤها , وتنظيف موزعات الهواء في الردجات وكذلك تنظيف جميع الفلترات والمضخات لدافعات الهواء وساحبات الهواء شهريا

- 14 . تبديل اسطوانات منظومة الغازات الطبية .
 - 15 . مراقبة عمل المصاعد واجهزة الغسيل واجهزة المطبخ مع تشحيم وتزييت وتنظيف المكان وصيانتها اسبوعيا .
 - 16 . تبديل المصابيح المعطوبة وتنظيف اغطية تراكيب الانارة بما فيها انارة حديقة وسياج المستشفى، وكذلك تحويل قاعدات مصابيح الفلورسنت .
 - 17 . تنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب توجيهات المهندس القيم .
 - 18 . مراقبة وتشغيل منظومة الغاز الطبي المركزى .
 - 19 . تصليح جميع البورددات الكهربائية وملحقاتها.
 - 20 . تصليح وصيانة جميع المصاعد الكهربائية
- ب - مضمون العمل :-

تنفيذ اعمال الصيانة بكافة انواعها للاجهزة والانظمة المبينة ادناه وكذلك اعمال اصلاح العطلات العرضية والطارئة التى قد تحدث فى الاجهزة موضوعة الذكر :-

- 1 . المحرقة .
- 2 . المدخنة .
- 3 . المصاعد الكهربائية .
- 4 . المولدات الكهربائية و البورددات الكهربائية وملحقاتها.
- 5 . اجهزة المطبخ و (غرف مبردة، ثلاجات و مجمدات)
- 6 . اجهزة تنظيف الملابس والخيطة .
- 7 . اجهزة التبريد والتكييف.
- 8 . شبكة الغازات الطبية داخل المستشفى .
- 9 . نظام الاستدعاء للأطباء والمرضى .
- 10 . الساعات المركزية والجدارية .
- 11 . نظام الضغط المتوسط والانارة .
- 12 . اجهزة التكييف والمبرددات الهوائية والماوح الكهربائية و برادات الماء واجهزة السبليت .
- 13 . نظام الاوكسجين المركزى .

ج - الافراد الذين سيتم تشغيلهم :-

على الشركة تأمين كادر كفوء ذو خبرة لتقديم الخدمات اللازمة لصيانة وتشغيل كافة الاجهزة الكهربائية والميكانيكية والصحية وفقا لكتيبات الصيانة والتشغيل وتوجيهات المهندس وبموجب جداول الصيانة الذى ينظم لهذا الغرض ويتكون الكادر من :-

- 1 (1) عدد مهندس كهربائى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
- 2 (1) عدد مهندس ميكانيكى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
- 3 عدد فنى ميكانيك تبريد و التأسيسات الصحية لا تقل خبرته عن خمسة سنوات
- 4 (3) عدد فنى كهرباء ذو خبرة جيدة فى مجال الكهرباء .
- 5 اسطة انشاءات واحد .
- 6 الصيانة الدورية لاجهزة التكييف والمراجل .
- 7 الصيانة الدورية للمصاعد .

د - قطع الغيار ومستلزمات الصرف :-

1 يتم توفير وشراء كل الادوات الاحتياطية من قبل المديرية العامة لصحة اربيل .